



BG RCI

Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie

IK
016

Infokärtchen

Unter Spannung

06/2019

Ihre gesetzliche Unfallversicherung



Elektrogeräte und Anlagen regelmäßig durch Elektrofachkraft prüfen lassen.




Vor Benutzen von Elektrogeräten: Sichtprüfung auf offensichtliche Mängel.



Verlängerungsleitung geschützt verlegen. Kabelbrücken und Knickschutz an Türen verwenden.



Nur wenige Verbraucher anschließen: Verlängerungsleitung/ Kabeltrommel nicht überlasten.




Auf Montage-/Kleinbaustellen Personenschutzschalter PRCD-S nutzen.



Elektrotechnische Betriebsräume vor unbefugtem Zugang schützen und geschlossen halten.




7
Vor Bohr-/Baggerarbeiten prüfen:
Sind in der Nähe unter Spannung
stehende Leitungen vorhanden?




8
Abstände zu unter Spannung
stehenden Leitungen einhalten.
Ggf. Netzbetreiber informieren.



9
Bei Arbeiten unter erhöhter elektrischer
Gefährdung besondere
Schutzmaßnahmen beachten.



10
Elektroreparatur und -installation
nur durch Fachkräfte. Im Zwei-
felsfall: Elektrofachkraft fragen.



11
Die 5 Sicherheitsregeln bei
Arbeiten an elektrischen
Anlagen beachten.



12
Bei Gefährdung durch Stör-
lichtbögen Elektrikerschutz-
kleidung tragen.

Dieses Infokärtchen und zahlreiche weitere können Sie über das Mediencenter der BG RCI unter mediencenter.bgrci.de beziehen.

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Kurfürsten-Anlage 62
D-69115 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 6221 5108-0

 www.bgrci.de

