

Instandhaltungsarbeiten

Feuarbeiten – Arbeiten mit Brandgefährdung

Sicherheitskurzgespräche (SKG 001)

Lektion 1

Erlaubnisschein verwenden


- › Bei allen Arbeiten mit Brandgefährdung gilt:
 - Erlaubnisschein = Gefährdungsbeurteilung
 - Mehrere Arbeiten = Mehrere Erlaubnisscheine



Lektion 2

Arbeiten unmissverständlich absprechen

- › Vor Arbeitsbeginn absprechen:
 - Was
 - Wann
 - Wo
 - Achtung Gefahr
 - Hallo Nachbar, hallo Nachbarin



Lektion 3

Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung sichern

- › Vor Arbeitsbeginn kontrollieren:
 - Brandlasten
 - Gefahrstoffe
 - Explosionsgefahr
 - Atemluft
 - Sicherheitsmaßnahmen
 - Notfall- und Rettungsmaßnahmen



Lektion 4

Sicher arbeiten


- › Während der Arbeit:
 - Persönliche Schutzausrüstungen tragen
 - Absprachen einhalten
 - Umsichtig arbeiten
 - Probleme melden



Lektion 5

Arbeitsbereich in funktionsfähigem Zustand übergeben

- › Nach der Arbeit:
 - Ordnung schaffen
 - Schutzeinrichtungen prüfen
 - Abschluss melden
 - Erforderlichenfalls Kontrolle durch Brandwache



Finde die neun Fehler



Fehlerübersicht


Suchbild: Lösung



Fehler 2

Aufstellung von Leitern nur auf ebenem Untergrund.

Suchbild: Lösung



Fehler 3

Anlegeleitern müssen an der Austrittsstelle mindestens einen Meter überstehen.


Suchbild: Lösung



Fehler 5

Bodenöffnungen gegen Absturz sichern, Stolperfallen beseitigen.


Suchbild: Lösung



Fehler 6

Feuer- und Heiarbeiten nur an entleerten und gereinigten, im Bedarfsfall inertisierten, Behaltern vornehmen.

Suchbild: Losung



Fehler 9

Arbeitsplatz nach Abschluss der Arbeiten aufräumen.

Suchbild: Lösung



Weitere Sicherheitskurzgespräche

Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.

In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen **weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.**

Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.

medienshop.bgrci.de

