

Brandschutz – Feuerlöscher


Sicherheitskurzgespräche (SKG 022)

Lektion 1

Feuerlöscher am richtigen Platz!

Darauf kommt es an:

- › Feuerlöscher gut sichtbar und leicht erreichbar aufstellen
 - Abstand zwischen den Feuerlöschern nicht mehr als 20 m Laufstrecke
 - Anbringung an Fluchtwegen, Ausgängen, Treppenzugängen, Flurkreuzungen
 - Brandschutzzeichen F001 über den Feuerlöschern anbringen
- › Vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen schützen
- › Leicht abnehmbar anbringen
- › Standorte im Flucht- und Rettungsplan aufnehmen




Lektion 2

Auswahl nach Brandklasse

Feuerlöscher nach Brandklasse auswählen:

- › A für brennbare Feststoffe
- › B für brennbare Flüssigkeiten und flüssig werdende Stoffe
- › C für brennbare Gase
- › D für Metallbrände
- › F für Brände von Speiseölen und -fetten



Lektion 3

Feuerlöscher richtig einsetzen!

Richtigen Einsatz üben:

- › Sich mit Sicherungs- und Auslösemechanismen vertraut machen
- › Jährliche praktische Unterweisung in der Handhabung

Verhalten im Brandfall:

- › Ruhe bewahren
- › Abschätzen, ob Feuerlöschereinsatz noch sinnvoll ist
- › Begrenzte Löschmittelmengen bedenken, gezielt löschen

So wird's gemacht:

- › Entsichern
- › Auslösen (falls notwendig)
- › Löschen




Lektion 4

Richtig löschen!

So wird's gemacht:

- › In Windrichtung angreifen und von vorn das Brandgut von unten ablöschen
- › Bei Entstehungsbränden größeren Umfangs Löscher nicht nacheinander, sondern gleichzeitig einsetzen
- › Tropf- und Fließbrände von der Quelle aus von oben nach unten ablöschen
- › Bei unter Spannung stehenden Teilen Abstand halten
- › Personenbrände mit Abstand und nur stoßweise löschen, Gesicht dabei meiden



Lektion 5


Feuerlöscher frei zugänglich und einsatzbereit halten!

Feuerlöscher können im Brandfall Leben retten. Damit sie jederzeit schnell einsatzbereit sind, ist Folgendes immer zu beachten:

- › Zugang zu Feuerlöschern nie verstellen
- › Benutzte Feuerlöscher sofort ersetzen
- › Feuerlöscher regelmäßig durch Fachpersonal prüfen lassen
- › Feuerlöscher regelmäßigen Sichtprüfungen unterziehen
 - Feuerlöscher geprüft – Instandhaltungsnachweis/Prüfplakette
 - Sichtbare Mängel an Zuständige melden gegebenenfalls beschädigte Feuerlöscher ersetzen



Finde die acht Fehler



Fehlerübersicht


Suchbild: Lösung



Fehler 1

**Tropf- oder Fließbrände
von oben her löschen**


Suchbild: Lösung



Fehler 2

Aufzüge im Brandfall nicht benutzen


Suchbild: Lösung



Fehler 3

Im Brandfall die Ruhe bewahren


Suchbild: Lösung



Fehler 5

Feuerlöscheinrichtungen
gut sichtbar kennzeichnen


Suchbild: Lösung



Fehler 6

Feuerlöscher immer frei zugänglich halten


Suchbild: Lösung



Fehler 7

Beim Löschen den Brandherd immer im Auge behalten


Suchbild: Lösung



Fehler 8

**Wasser als Löschmittel
darf bei Ölbränden
nicht eingesetzt werden**

Suchbild: Lösung



Weitere Sicherheitskurzgespräche

Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.

In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen **weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.**

Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.

medienshop.bgrci.de

