



so nicht!



## Arbeiten auf Dächern

**Der Ort:** Eine ältere Lager- und Garagenhalle. Sie wurde gerade umgebaut – mit Solaranlage auf dem Dach. Einige Trägerstangen dafür waren schon montiert.

**Die Situation:** Ein Mitarbeiter sollte die restlichen Trägerstangen anbringen. Der Vorgesetzte wusste, dass das zu betretende Dach mit alten Wellasbestplatten gedeckt war, unterbrochen von instabilen Lichtkuppeln aus Kunststoff. Deshalb wies er den Beschäftigten darauf hin, unbedingt Laufbohlen auszulegen und ein Schutznetz anzubringen.

**Der Fehler:** Der Mitarbeiter nahm das Netz zwar entgegen, brachte es jedoch nicht an. Er legte keine Laufbohlen aus, sondern benutzte wenige Schalbretter. Er bestieg das Dach ohne PSA gegen Absturz. Als er abrutschte und versehentlich auf die nicht tragfähige Lichtkuppel trat, brach diese durch.

**Die Folgen:** Der Beschäftigte stürzte 5 m tief auf den Betonfußboden und verstarb.

Handeln Sie jetzt!



## Sondern SO!



Aufstiege und Zugänge zum Dach müssen sicher sein. So müssen z. B. Anlegeleitern gegen Ausgleiten, Umfallen, Abrutschen und Einsinken gesichert sein. Halten Sie den Anlegewinkel von 65–75 Grad ein.



Nicht durchsturz sichere Dächer dürfen nur auf Laufbohlen oder Arbeitsstegen betreten werden. Diese müssen mindestens 0,5 m breit sein.



An Öffnungen von Dachflächen oder nicht durchsturz sicheren Lichtkuppeln müssen Sicherungen wie z. B. Schutznetze vorhanden sein, die ein Hineinfallen oder -treten verhindern.



Sofern es die Umstände erfordern und keine Absturzsicherungen wie Dachfanggerüste zur Verfügung stehen, kann auch PSA gegen Absturz eingesetzt werden. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn Schneelasten zu entfernen sind.

### Weitere Informationen:

§§ 2, 8, 31

DGUV Vorschrift 1 –  
Grundsätze der Prävention

§§ 7, 10, 12, 13

DGUV Vorschrift 38 –  
Bauarbeiten (BGV C22)

Praxishandbuch Baustoffe – Steine – Erden

- A 1.1 Persönliche Schutzausrüstungen
- A 1.2 PSA gegen Absturz
- A 1.1. Gefährdungsbeurteilung
- A 3.1 Arbeits- und Schutzgerüste
- A 3.2 Absturzsicherungen
- A 3.3 Leitern

[www.bgrci.de](http://www.bgrci.de)

Beachten Sie auch die firmeninternen Regelungen.

# Checkliste

## „Arbeiten auf Dächern“

Als verantwortungsvolle Führungskraft stellen Sie die folgenden Punkte sicher:

Führen Sie eine Gefährdungsbeurteilung durch und erstellen Sie eine Arbeitsanweisung.	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Unterweisen Sie die Mitarbeiter und dokumentieren Sie die Unterweisung.	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Schaffen Sie sichere Zugänge zum Dach (z. B. Leiter, Treppenturm, Dachaustritt).	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Sorgen Sie für sichere Verkehrswege auf dem Dach (z. B. Laufbohlen).	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Überprüfen Sie die Absturzsicherungen nach außen und innen (z. B. Gerüste, Schutznetze).	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Stellen Sie sicher, dass es Transportmöglichkeiten für Lasten gibt (z. B. Schrägaufzug).	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Überprüfen Sie, ob PSA gegen Absturz erforderlich ist. Wenn ja, müssen die Anschlagpunkte vorhanden und gekennzeichnet sein.	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Stellen Sie sicher, dass die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung getragen wird.	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Stellen Sie wirksame Erste-Hilfe-Maßnahmen auch für den Fall auf, dass ein ins Seil gefallener Mitarbeiter gerettet werden muss.	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch

# Unterweisungsnachweis „Arbeiten auf Dächern“

Datum:

Name des Unterweisenden:

Unternehmen:

Betrieb/Abteilung:

Ort der Unterweisung:

## Teilnehmer:

Name, Vorname

Unterschrift

Unterweisender

Vorgesetzter zur Kenntnis